




Installation

Elektrische Installation und Netzwerkanschluss

AMX 4

AIRMASTER

Diese Anleitung enthält Texte, Abbildungen und Zeichnungen, die ohne ausdrückliche Genehmigung von Airmaster A/S auch auszugsweise weder vervielfältigt noch anderweitig verbreitet werden dürfen.

Revision	Datum	Beschreibung
01	2024-02-15	Erste Ausgabe
02	2024-08-30	Abschnitt 4.2 aktualisiert
02.1	2025-05-14	Die Rückseite ist aktualisiert



HINWEIS

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das AMX 4-Gerät installieren.

Bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Anleitungen müssen dem Eigentümer des Geräts zur Aufbewahrung ausgehändigt werden

Füllen Sie dieses Formular als zukünftige Referenz aus:

Informationen zur Installation	
Typ	AMX 4
Lieferdatum	
Seriennummer	
Montageort	

1 Inhaltsverzeichnis

2	Einführung.....	5
2.1	Zielgruppe.....	5
2.2	Warnsymbole.....	5
2.3	Haftung.....	6
3	Sicherheitshinweise	7
3.1	Verantwortlichkeit.....	8
3.1.1	Anforderung an das Personal.....	8
4	Identifizierung des Produkts.....	9
4.1	Produktname und -typ.....	9
4.2	Spezifikationen.....	9
4.3	Hersteller.....	9
5	Heizregister.....	10
6	Gerätesteuerung.....	10
7	Elektrische Installation	11
7.1	Versorgungsspannung.....	12
7.2	Externer Start (CCM-Modul erforderlich)	14
8	Netzwerkverbindung	15
8.1	Ethernet-Anschluss (für Airlinq® Online)	15
8.1.1	Kabel-Empfehlung.....	15
8.1.2	Identifizierung.....	15
Anhang A	Schaltplan, Standardanschluss	17

Abbildungen

Abbildung 1: AMX 4-Gerät	9
Abbildung 2: Anschlüsse am AMX 4	11
Abbildung 3: Zugang zu Anschlüssen erhalten	11
Abbildung 4: Einführung für Versorgungskabel und Kabelverschraubung	12
Abbildung 5: AMX 4 mit abgenommener Seitenplatte	12
Abbildung 6: Versorgungsklemmleiste	13
Abbildung 7: Kabelbinderhalterung	13
Abbildung 8: Kabeleinführung	14
Abbildung 9: AMX 4 mit abgenommener Seitenplatte	14
Abbildung 10: Kabeldurchgang	14
Abbildung 11: Einführung für das Ethernet-Kabel	15
Abbildung 12: Ethernet-Anschluss, RJ45	15
Abbildung 13: MAC-Adressaufkleber auf der Platine	16

Tabellen

Tabelle 1: Produktname und -typ	9
Tabelle 2: AMX 4 Spezifikationen.....	9

2 Einführung

In dieser Anleitung finden Sie Hinweise zur korrekten und sicheren Installation des AMX 4-Geräts.

Die Montage und Installation eines AMX 4 ist in zwei Teile gegliedert:

1. Elektrische Installation und Netzwerkanschluss (dieses Handbuch).
2. Montage des Geräts an der Wand/Decke. Bitte beachten Sie die Montageanleitung.

Beide Anleitungen sind Teil der Lieferung. Die Anleitungen können auch von unserer Website heruntergeladen werden, siehe Abschnitt 4.3.

2.1 Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an qualifiziertes Personal.

2.2 Warnsymbole

Diese Anleitung kann Warnsymbole enthalten. Die Farben und Symbole entsprechen den Normen ISO 3864 und ISO 7010.

Die visuelle Darstellung kann je nach Art des Mediums variieren.

Die Symbole werden im Folgenden beschrieben:

	GEFAHR Kennzeichnet eine Gefährdung mit hohem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat.
	WARNUNG Entzündliches Material.
	WARNUNG Weist auf eine Gefahr mit mittlerem Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.
	VORSICHT Weist auf eine Gefahr mit geringem Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, leichte oder mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

	VORSICHT Tragen Sie Sicherheitsschuhe als persönliche Schutzausrüstung.
	HINWEIS Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann das Gerät und/oder seine Umgebung beschädigen.
	Informationen, Tipps und Empfehlungen.

2.3 Haftung

Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch eine nicht den Anweisungen dieser Anleitung entsprechende Verwendung entstehen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Alle angegebenen Werte sind Nennwerte und können durch örtliche Gegebenheiten beeinflusst werden.

Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung erlischt der Garantieanspruch.

3 Sicherheitshinweise

Bei Nichtbeachtung der mit einem Warnsymbol gekennzeichneten Anweisungen besteht die Gefahr von Personen- oder Sachschäden.

	WARNUNG R290 (Propan) im Gerät - Leicht entzündlicher Stoff. Hochentzündliches Gas. Bildet mit Luft explosive Gemische. In Wasser nur schwer löslich. Gas ist schwerer als Luft.
	WARNUNG Die elektrische Installation des AMX 4 darf nur von einem autorisierten Elektriker oder von Airmaster A/S durchgeführt werden.
	WARNUNG Bei allen Anschluss- oder Wartungsarbeiten muss die Stromversorgung unterbrochen werden. Vergewissern Sie sich, dass niemand den Strom einschaltet (verhindern Sie die Benutzung).
	WARNUNG Öffnen Sie die Gehäusedeckel nicht, bevor Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben.
	VORSICHT Nehmen Sie das Gerät erst dann in Betrieb, wenn alle Gehäusedeckel und Gitter an den Kanalanschlüssen vollständig installiert sind.
	VORSICHT Tragen Sie Sicherheitsschuhe zum persönlichen Schutz.
	HINWEIS Das Gerät darf nicht ohne Filter betrieben werden.

3.1 Verantwortlichkeit

	VORSICHT
	• Der Elektroinstallateur ist dafür verantwortlich, dass das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften und Normen installiert wird.

3.1.1 Anforderung an das Personal

Die Montage und Installation des Geräts muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Laien sollten nicht versuchen, das AMX 4-Gerät zu montieren und zu installieren.

4 Identifizierung des Produkts

4.1 Produktname und -typ

Name des Produkts	AMX 4
Gerätenummer	9500004001
Typ	Dezentrales Lüftungsgerät. Eigenständiges Gerät.




Abbildung 1: AMX 4-Gerät

Tabelle 1: Produktname und -typ

4.2 Spezifikationen

Versorgungsspannung	220-240V/50Hz, ~1N+PE
Maximale Leistung	2560 W
Maximaler Strom	11,2 A
Leistungsfaktor	0,92
Maximale Absicherung	16 A, 1 Phase, Typ C
Leckstrom AC / DC	6 mA / 0,04 mA
Empfohlener Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB)	Typ B

Tabelle 2: AMX 4 Spezifikationen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt zum AMX 4. Das Datenblatt ist auf unserer Website verfügbar.

4.3 Hersteller

Airmaster A/S
Industrivej 59
9600 Aars
Dänemark

Telefon: +45 98 62 48 22
E-Mail: info@airmaster.dk
Website: www.airmaster.dk

5 Heizregister

Das AMX 4-Gerät hat zwei Elektroheizregister.

Die Heizregister sind durch Wärmeschutzschalter gegen Überhitzung geschützt, jedes Heizregister hat zwei Wärmeschutzschalter. Die Wärmeschutzschalter schalten die Heizregister im Falle einer Überhitzung ab.

Die Wärmeschutzschalter sind im Heizregister installiert.

6 Gerätesteuerung

Das AMX 4-Gerät verfügt nicht über eine einzelne Steuerbox wie die „AM“-Geräte von Airmaster. Das AMX 4 hat bis zu fünf Platinen, die das Gerät steuern.

- CCM: Kundenanschlussmodul (optional)
- CM: Steuermodul
- HPM: Wärmepumpenmodul
- IOM: IO-Modul
- PM: Leistungsmodul

Bei der Installation darf nur das optionale CCM-Modul verwendet werden, die anderen Platinen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt.

7 Elektrische Installation

Beachten Sie unbedingt Abschnitt 3, bevor Sie irgendeine Art von elektrischer Installation durchführen!

Der Anschluss der elektrischen Geräte muss gemäß dem Schaltplan in Anhang A auf Seite 17 erfolgen.

Die elektrischen Anschlüsse befinden sich auf der rechten Seite des AMX, siehe Abbildung 2 unten.





Abbildung 2: Anschlüsse am AMX 4

Die Anschlüsse sind hinter der Seitenabdeckung verborgen.


Um an sie heranzukommen, müssen Sie den rechten Gehäusedeckel und das rechte Bodenblech öffnen, siehe Nummer 1+2 in Abbildung 3 unten.

Entfernen Sie anschließend vorsichtig das Paneel an der Seitenabdeckung und das Paneel rechts an der Vorderseite, siehe Nummer 3 unten. Bitte beachten Sie: Die Paneele sind evtl. nicht im Lieferumfang enthalten, sie sind optional. Legen Sie die Paneele auf eine schützende Unterlage, damit sie nicht zerkratzt werden.


Entfernen Sie schließlich die Seitenplatte, siehe Nummer 4.




1/ Öffnen Sie den Gehäusedeckel



2/ Öffnen Sie die Stahlplatte



3/ Entfernen Sie die Paneele (falls vorhanden)



4/ Entfernen Sie die Seitenplatte

Abbildung 3: Zugang zu Anschlüssen erhalten

Nähere Informationen finden Sie in Abschnitt 7 der Montageanleitung für das AMX 4. Sobald alle Verbindungen hergestellt sind, führen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um das Gerät zu schließen.

7.1 Versorgungsspannung

VORSICHT	
	• Je nach Leistungsaufnahme des Geräts und der vorhandenen elektrischen Anlage kann es erforderlich sein, mindestens einen neuen Stromkreis einzurichten. • Bei Festinstallation des Geräts müssen eine Vorsicherung und ein Sicherheitstrennschalter eingebaut werden. Die Vorsicherung und der Sicherheitsschalter sind nicht Teil der Lieferung von Airmaster. • Der zulässige Leckstrom pro Gerät muss berücksichtigt werden, wenn mehr als ein Gerät installiert ist. • Das Versorgungskabel muss richtig dimensioniert sein. Die Bedingungen am Installationsort müssen berücksichtigt werden. • Der Elektroinstallateur ist dafür verantwortlich, dass alle für die Installation verwendeten Kabel die richtige Länge/Passform haben. • Alle optionalen Elemente, Sensoren und Schalter müssen vor dem Anschließen der Versorgungsspannung angebracht werden.

Die Einführung für das Versorgungskabel befindet sich in der rechten oberen Ecke, siehe Abbildung 4 unten.




Abbildung 4: Einführung für Versorgungskabel und Kabelverschraubung

Abbildung 5 unten ist ein Bild eines AMX 4-Geräts mit abgenommener Seitenplatte. Das Versorgungskabel muss an die Klemmleiste unten angeschlossen werden, siehe Abbildung 6.



Abbildung 5: AMX 4 mit abgenommener Seitenplatte




Abbildung 6: Versorgungsklemmleiste

Verwenden Sie einen Kabelbinder, um das Kabel an der Kabelbinderhalterung zu befestigen, siehe Abbildung 7. Dadurch wird verhindert, dass das Kabel lose im Gerät hängt.




Abbildung 7: Kabelbinderhalterung

7.2 Externer Start (CCM-Modul erforderlich)

Das CCM-Modul ermöglicht den Anschluss eines externen Startschalters, z. B. eines Schutzschalters. Schließen Sie den externen Startschalter gemäß Schaltplan in Anhang A auf Seite 17 an.

Die Kabeleinführung befindet sich in der rechten unteren Ecke, siehe Abbildung 8 unten.




Abbildung 8: Kabeleinführung

Abbildung 9 unten ist ein Bild eines AMX 4-Geräts mit abgenommener Seitenplatte. Das CCM-Modul befindet sich auf der linken Seite, siehe die blaue Markierung.



Abbildung 9: AMX 4 mit abgenommener Seitenplatte

Sie können Kabel durch den Durchgang an der Unterseite des Geräts zum CCM-Modul führen, siehe Abbildung 10.



Klemmleiste-Seite



CCM-Modul-Seite

Abbildung 10: Kabeldurchgang

8 Netzwerkverbindung

8.1 Ethernet-Anschluss (für Airlinq® Online)

Die Einführung für das Ethernet-Kabel befindet sich in der rechten unteren Ecke, siehe Abbildung 11 unten.




Abbildung 11: Einführung für das Ethernet-Kabel

Der RJ45-Anschluss befindet sich neben der Versorgungsklemmleiste, siehe Abbildung 12 unten.




Abbildung 12: Ethernet-Anschluss, RJ45

8.1.1 Kabel-Empfehlung

Wir empfehlen die Verwendung eines Datenkabels vom Typ CAT 5e STP (Shielded Twisted Pair) mit einem RJ45-Stecker. Die empfohlene maximale Kabellänge beträgt 70 Meter.

8.1.2 Identifizierung

Jedes Netzwerkmodul hat bei Auslieferung eine eindeutige MAC-Adresse.

Die MAC-Adresse beginnt immer mit den unten gezeigten Ziffern, das „x“ ist die eindeutige Nummer für das Netzwerkmodul.

Ethernet MAC

38:1F:26:4x:xx:xx

Die MAC-Adresse ist auf einem Etikett neben dem RJ45-Anschluss aufgedruckt. Sie finden auch einen Aufkleber auf der Platine hinter dem CCM-Modul, siehe Abbildung 13.





Abbildung 13: MAC-Adressaufkleber auf der Platine

Der Ethernet-Anschluss sollte mit einem Switch/Hub verbunden werden, um eine Verbindung zum Internet herzustellen. Sobald dies geschehen ist, können Sie über Airlinq® Online mit dem Gerät kommunizieren.

Anhang A Schaltplan, Standardanschluss



A1 Lüftungsgerät
S1 Versorgungstrennschalter (nicht von Airmaster geliefert)
X1 Anschlussklemmen, Stromversorgung

J1-10-AI4	13,5 VDC-Ausgang - befindet sich auf dem CCM-Modul
J1-8-+12V	Externer Start (AI#4) - befindet sich auf dem CCM-Modul

BK	Schwarz
BN	Braun
BU	Blau
GN	Grün
OR	Orange
YE	Gelb

- Diese Seite ist absichtlich leer gelassen -

- Diese Seite ist absichtlich leer gelassen -

AIRMASTER

Airmaster A/S
Industrivej 59
9600 Aars
Dänemark

+45 98 62 48 22

info@airmaster-as.de

www.airmaster-as.de

Airmaster België
Santvoortbeeklaan 23B
2100 Deurne
België

+32 (0)3 3001720

info@airmaster.be

www.airmaster-as.com/fr



J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Karlweg 5
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Österreich

Tel.: +43 (0)463 32 7 69

Fax: +43 (0)463 37 5 48

office@pichlerluft.at

www.pichlerluft.at



WESCO AG
Tägerhardstrasse 110
5430 Wettingen
Schweiz

Tel. +41 56 438 12 12

Fax. +41 56 438 12 10

airmaster@wesco.ch

www.wesco.ch