



Bezeichnung der Komponenten

BP	Bypass (motorgesteuert)	FT	Schwimmer	PE	Strömungsmessung, Abluft
CH	Nachheizregister (Option)	F1	Zuluftventilator	PHS	Vorheizregister (Option)
CT	Kondensatpumpe (Option)	F2	Abluftventilator	PI	Strömungsmessung, Zuluft
ED	Fortluftklappe (motorgesteuert)	HE	Gegenstromwärmetauscher	RT	Raumtemperaturfühler
EF	Abluftfilter	IF	Außenluftfilter	SD	Zuluftklappe (motorgesteuert)
ETV	Fortlufttemperaturfühler	IG	Zuluftgitter (motorgesteuert)		
		IT	Zulufttemperaturfühler		
		OTV	Außentemperaturfühler		